○令和4年度の水系別水質検査結果（給水）

採水地点	受付日	ｐＨ値	臭気	味	色度	濁度	一般細菌	大腸菌	ヒ素及びその化合物	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸窒素及び亜硝酸窒素	フッ素及びその化合物	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジ	クロロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブロモジクロロメタン	ブロモホルム	ホルムアルデヒド	アルミニウム及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	蒸発残留物	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	塩素酸	有機物等（TOC）	クリプトスポリジウム	亜硝酸態窒素
基準値		5.8－8.6	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	100コ／ml以下	不検出	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	10mg／l以下	0.8mg/l以下	0.04mg/l以下	0.02mg/l以下	0.06mg/l以下	0.03mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.1mg/l以下	0.03mg/l以下	0.03mg/l以下	0.09mg/l以下	0.08mg/l以下	0.2mg/l以下	200mg／l以下	300mg/l以下	500mg/l以下	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l以下	0.6mg/l以下	3mg／l以下	—	0.04mg／l以下
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)
河野第三系	2022/4/4	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.1						<0.3		
河野第三系	2022/5/9	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.001	<0.001	2.6	0.37		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.8	94	210			<0.05	<0.3		
河野第三系	2022/6/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	5.5						<0.3		
河野第三系	2022/7/15	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.0						<0.3		
河野第三系	2022/8/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.001	<0.001	2.5	0.37	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	5.7	87	190	<0.000001	<0.000001	<0.05	0.3		<0.004
河野第三系	2022/9/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8						<0.3		
河野第三系	2022/10/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	5.8						<0.3		
河野第三系	2022/11/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.4	0.35		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.9	89	140			<0.05	<0.3		
河野第三系	2022/12/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.0						<0.3		
河野第三系	2023/1/16	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.3						<0.3		
河野第三系	2023/2/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.4	0.35		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.9	84	160			<0.05	<0.3		
河野第三系	2023/3/16	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.0						<0.3		
河野第四系	2022/4/4	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.1						<0.3		
河野第四系	2022/5/9	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.7	0.14		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		3.9	88	210			0.05	<0.3		
河野第四系	2022/6/6	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4						<0.3		
河野第四系	2022/7/15	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.1						<0.3		
河野第四系	2022/8/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.001	<0.001	2.7	0.21	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	4.0	87	190	<0.000001	<0.000001	<0.05	<0.3		<0.004
河野第四系	2022/9/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.2						<0.3		
河野第四系	2022/10/3	7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.3						<0.3		
河野第四系	2022/11/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.6			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.1	89	150			<0.05	<0.3		
河野第四系	2022/12/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.2						0.3		
河野第四系	2023/1/16	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.3						<0.3		
河野第四系	2023/2/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.6			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4	77	170			<0.05	<0.3		
河野第四系	2023/3/16	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.9						<0.3		
田村系	2022/4/4	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	8.0						1.2		
田村系	2022/5/9	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出		<0.001	4.1	<0.05		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		7.9	71	190			<0.05	<0.3		
田村系	2022/6/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	8						1.2		
田村系	2022/7/15	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	8.5						<0.3		
田村系	2022/8/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	<0.001	<0.001	3.9	0.14	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	0.0012	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	0.001	<0.005	<0.01	7.7	70	160	<0.000001	<0.000001	<0.05	<0.3		<0.004
田村系	2022/9/5	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	8.2						0.3		
田村系	2022/10/3	6.9	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	7.8						<0.3		
田村系	2022/11/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.3	0	不検出		<0.001	4.0			<0.002	<0.001	<0.003	0.0011	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		8.3	68	120			0.07	0.3		
田村系	2022/12/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	8.8						0.3		
田村系	2023/1/16	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	9.8						<0.3		
田村系	2023/2/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	4.0			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		9.0	66	150			<0.05	<0.3		
田村系	2023/3/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	9.4						0.3		

採水地点	受付日	ｐＨ値	臭気	味	色度	濁度	一般細菌	大腸菌	ヒ素及びその化合物	シアン化イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	フッ素及びその化合物	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジ	クロ酢酸	クロロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブロモジクロロメタン	ブロモホルム	ホルムアルデヒド	アルミニウム及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム，マグネシウム等	蒸発残留物	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	塩素酸	有機物等（TOC）	クリプトスポリジウム	亜硝酸態窒素
基準値		5.8-8.6	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	100コ／ml以下	不検出	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	10mg／l以下	0.8mg/l以下	0.04mg/l以下	0.02mg/l以下	0.06mg/l以下	0.03mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.1mg/l以下	0.03mg/l以下	0.03mg/l以下	0.09mg/l以下	0.08mg/l以下	0.2mg/l以下	200mg／l以下	300mg/l以下	500mg/l以下	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l以下	0.6mg/l以下	3mg／l以下	—	0.04mg／l以下
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)
田村第二系	2022/4/4	7.4	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	44						0.3		
田村第二系	2022/5/9	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.3	0.48		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		38	75	250			0.08	<0.3		<0.004
田村第二系	2022/6/6	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	42						<0.3		
田村第二系	2022/7/15	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	48						<0.3		
田村第二系	2022/8/1	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.2	0.54	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		40	73	250	<0.000001	<0.000001	0.14	0.3		<0.004
田村第二系	2022/9/5	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	45						<0.3		
田村第二系	2022/10/3	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	44						<0.3		
田村第二系	2022/11/1	7.5	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出		<0.001	3.2	0.58		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		44	72	170			0.13	<0.3		
田村第二系	2022/12/6	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	45						<0.3		
田村第二系	2023/1/16	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	48						<0.3		
田村第二系	2023/2/6	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.1	0.57		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		41	65	210			0.09	<0.3		
田村第二系	2023/3/6	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	44						<0.3		
伴野系	2022/4/4	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			7.0														19						<0.3		
伴野系	2022/5/9	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.002	<0.001	6.9	0.07		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		20	68	210			0.07	<0.3		
伴野系	2022/6/6	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.6														19						<0.3		
伴野系	2022/7/15	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	16						<0.3		
伴野系	2022/8/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.002	<0.001	7.6	0.08	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	19	63	200	<0.000001	<0.000001	0.08	<0.3		<0.004
伴野系	2022/9/5	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.9														19						<0.3		
伴野系	2022/10/3	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.4														19						<0.3		
伴野系	2022/11/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	6.7			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		17	65	120			0.09	<0.3		
伴野系	2022/12/6	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.8														18						<0.3		
伴野系	2023/1/16	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			7														18						0.5		
伴野系	2023/2/6	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	6.7			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		18	60	150			0.06	<0.3		
伴野系	2023/3/6	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.1														19						<0.3		
小園系	2022/4/4	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.9						<0.3		
小園系	2022/5/9	6.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.0	50	130			<0.05	<0.3		<0.004
小園系	2022/6/6	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.1						<0.3		
小園系	2022/7/15	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.7						<0.3		
小園系	2022/8/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	<0.001	<0.001	2.1	<0.05	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.5	46	110	<0.000001	<0.000001	<0.05	<0.3		<0.004
小園系	2022/9/5	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8						<0.3		
小園系	2022/10/3	6.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8						<0.3		
小園系	2022/11/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出		<0.001	2.0			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.4		<50			0.05	<0.3		
小園系	2022/12/6	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.6						<0.3		
小園系	2023/1/16	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	6.1						<0.3		
小園系	2023/2/6	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.9		84			<0.05	<0.3		
小園系	2023/3/6	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.1						<0.3		

採水地点	受付日	ｐＨ値	臭気	味	色度	濁度	一般細菌	大腸菌	ヒ素及びその化合物	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	フッ素及びその化合物	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	クロロ酢酸	ジクロロ酢酸	ジクロロ酢酸	ジブロモクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	ブロモジクロロメタン	ブロモホルム	ホルムアルデヒド	アルミニウム及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム，マグネシウム等	蒸発残留物	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	塩素酸	有機物等（TOC）	クリプトスポリジウム	亜硝酸態窒素
基準値		5.8-8.6	異常ないこと	異常ないこと	5度以下	2度以下	100コ/ml以下	不検出	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	10mg/l以下	0.8mg/l以下	0.04mg/l以下	0.02mg/l以下	0.06mg/l以下	0.03mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.1mg/l以下	0.03mg/l以下	0.03mg/l以下	0.09mg/l以下	0.08mg/l以下	0.2mg/l以下	200mg/l以下	300mg/l以下	500mg/l以下	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l以下	0.6mg/l以下	3mg/l以下	—	0.04mg/l以下
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)
南部第三系	2022/4/4	8.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.6						<0.3		
南部第三系	2022/5/9	7.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.004	<0.001	1.8	0.11		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	0.029	4.5		130			0.07	<0.3		
南部第三系	2022/6/6	7.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.2						<0.3		
南部第三系	2022/7/15	8.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.4						<0.3		
南部第三系	2022/8/1	8.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.005	<0.001	1.8	0.26	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	0.0012	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	0.025	3.8	17	140	<0.000001	<0.000001	0.07	<0.3		<0.004
南部第三系	2022/9/5	8.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.6						<0.3		
南部第三系	2022/10/3	8.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.6						<0.3		
南部第三系	2022/11/1	8.0	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出	0.004	<0.001		0.14		<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.5		<50			0.08	<0.3		
南部第三系	2022/12/6	7.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.4						<0.3		
南部第三系	2023/1/16	8.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.8						<0.3		
南部第三系	2023/2/6	8.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.004	<0.001		0.21		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.4		93			0.07	<0.3		
南部第三系	2023/3/6	8.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.6						<0.3		
堀越系	2022/4/4	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	2.9						0.4		
堀越系	2022/5/9	7.1	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.0079	<0.003	<0.001	<0.001	0.009	0.005	0.0015	<0.001	<0.005	0.043	2.7		65			0.08	0.4		
堀越系	2022/6/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	2.9						0.4		
堀越系	2022/7/15	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	2.8						0.4		
堀越系	2022/8/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	<0.001	<0.001	0.5	<0.005	<0.002	<0.002	0.013	<0.003	<0.001	<0.001	0.015	0.008	0.0023	<0.001	<0.005	<0.01	4.4	12	100	<0.000001	<0.000001	0.15	0.4		<0.004
堀越系	2022/9/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	3.4						0.4		
堀越系	2022/10/3	7	異常なし	異常なし	1	<0.1	0	不検出																	2.2						0.4		
堀越系	2022/11/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.0045	<0.003	0.0010	<0.001	0.007	<0.003	0.0015	<0.001	<0.005		2.7					0.14	0.4		
堀越系	2022/12/6	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	3.5						<0.3		
堀越系	2023/1/16	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	3.9						<0.3		
堀越系	2023/2/6	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.0014	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		3.6					0.10	<0.3		
堀越系	2023/3/6	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	3.2						0.3		
長沢系	2022/4/4	7.2	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	4.2						0.7		
長沢系	2022/5/9	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.019	0.014	<0.001	<0.001	0.019	0.022	<0.001	<0.001	<0.005	0.120	4.6		<50			0.14	0.6		
長沢系	2022/6/6	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.1						0.7		
長沢系	2022/7/15	7.6	異常なし	異常なし	3	0.1	0	不検出																	2.1						1.4		
長沢系	2022/8/1	7.2	異常なし	異常なし	8	0.4	0	不検出	<0.001	<0.001	0.4	<0.05	<0.002	<0.002	0.031	0.029	<0.001	<0.001	0.032	0.029	0.0013	<0.001	<0.005	0.046	1.2	5.9	<50	<0.000001	0.000001	0.15	1.4		<0.004
長沢系	2022/9/5	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	7.8						0.7		
長沢系	2022/10/3	7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	7.4						0.6		
長沢系	2022/11/2	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.012	0.013	<0.001	<0.001	0.012	0.016	<0.001	<0.001	<0.005	0.013	7.6					0.29	0.5		
長沢系	2022/12/6	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	7.5						0.5		
長沢系	2023/1/16	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.6						0.6		
長沢系	2023/2/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.0028	0.004	<0.001	<0.001	<0.004	0.003	<0.001	<0.001	<0.005	0.02	5.2					0.06	0.3		
長沢系	2023/3/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.9						0.4		