平成２４年度　豊丘村一般廃棄物最終処分場維持管理

設置主体名	豊丘村	施設名	豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）	埋立月	数　　量
1	埋　め　立　て　の　一　般　廃　棄　物　数　量			４月	４，８７８kg
				５月	―
				６月	４，１１６kg
				７月	―
				８月	３，０１９kg
				９月	―
				１０月	３，１１２kg
				１１月	―
				１２月	２，５６０kg
				１月	―
				２月	４，４６０kg
				３月	―
				計	２２，１４５kg

2	処　分　場　面　積	３７，１３８　㎡			
3	埋　立　地　面　積	１，４３０　㎡			
4	埋　立　容　量	５，２７０　㎥			
5	種　類	不燃・焼却灰			
6	擁　壁　点　検　状　況	点検年月日	埋立時	点検結果	異常なし
7	遮　水　工　点　検　状　況	点検年月日	埋立時	点検結果	異常なし
8	調　整　池　点　検　状　況	点検年月日	毎週	点検結果	異常なし
9	浸　出　水　処　理　施　設　点　検　状　況	点検年月日	毎週	点検結果	異常なし
10	残　余　容　量	２，４５０　㎥			
11	水　質　検　査　の　結　果	別表のとおり			

豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）水質検査　　平成２４年度

測定項目		放　流　水												
測定を実施した月日		4/17	5/15	6/19	7/17	8/21	9/4	9/18	10/16	11/22	12/11	1/8	2/5	3/5
水温	℃	11.4	12.7	17.5	21.3	23.4	23.0	23.4	20.3	12.6	11.4	—	—	—
水素イオン濃度（ＰＨ）	－	6.30	7.17	7.03	7.30	7.60	—	7.34	7.62	7.00	7.80	—	—	—
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/ℓ	1.6	0.9	0.8	1.3	0.9	—	0.5	0.6	0.7	1.9	—	—	—
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	mg/ℓ	4.0	2.2	3.4	9.0	7.0	—	3.5	6.3	6.0	3.8	—	—	—
浮遊物質量（ＳＳ）	mg/ℓ	4	2	3	11	8	—	2	12	4	3	—	—	—
全窒素Ｔ－Ｎ	mg/ℓ	2.3	1.1	1.5	3.2	2.4	2.1	1.1	3.4	3.0	3.1	—	—	—
電気伝導度（誘電率）	ms/m	14.42	15.40	19.29	22.0	20.50	—	20.20	19.42	18.67	18.69	—	—	—
透視度	cm	—	—	>50	>50	>50	—	>50	>50	>50	>50	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	0.00074	—	—	—	—	—	—	—
n-ﾍｷｻﾝ抽出物含有量(鉱物油)	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
n-ﾍｷｻﾝ抽出物含有量(動植物油)	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
銅（Ｃｕ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛（Ｚｎ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄（Ｆｅ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン（Ｍｇ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
クロム（Ｔ－Ｃｒ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
フッ素（Ｆ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌郡数	ｺ/mℓ	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
全りん（Ｔ－Ｐ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.011	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム（Ｃｄ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
シアン（Ｔ－ＣＮ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
有機リン化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
鉛（Ｐｂ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム（Ｃｒ6+）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素（Ａｓ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
総水銀（Ｔ－Ｈｇ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀（Ｒ－Ｈｇ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ほう素（Ｂ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾝﾓﾆｱ,亜硝酸,硝酸化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—

豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）水質検査　　平成２４年度

測定項目	井戸Ａ（モニタリング）												
測定を実施した月日	4/17	5/15	6/19	7/17	8/21	9/4	9/18	10/16	11/22	12/11	1/8	2/5	3/5
水温　℃	12.0	12.8	14.1	19.8	18.1	25.6	18.7	16.1	11.7	9.7	—	—	—
水素イオン濃度（ＰＨ）　－	6.3	6.2	6.0	6.4	6.1	—	6.2	6.3	6.1	6.1	—	—	—
生物学的酸素要求量（ＢＯＤ）mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質量（ＳＳ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全窒素Ｔ－Ｎ　mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導度（誘電率）　ms/m	8.3	6.7	8.9	9.3	10.0	—	9.9	9.8	10.8	11.5	—	—	—
透視度　cm	>50	>50	>50	>50	>50	—	—	>50	>50	>50	—	—	—
ダイオキシン類　pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素（Ｆ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム（Ｃｄ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
シアン（Ｔ－ＣＮ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
鉛（Ｐｂ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム（Ｃｒ$^{6+}$）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素（Ａｓ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
総水銀（Ｔ－Ｈｇ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀（Ｒ－Ｈｇ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
セレン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
チウラム　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
シマジン　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.61	—	—	—	—	—	—	—
ほう素（Ｂ）　mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—

豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）水質検査　　平成２４年度

測定項目		井戸Ｂ（モニタリング）												
測定を実施した月日		4/17	5/15	6/19	7/17	8/21	9/4	9/18	10/16	11/22	12/11	1/8	2/5	3/5
水温	℃	15.8	13.5	14.4	17.4	16.2	28.5	17.7	16.2	13.1	12.5	12.0	12.6	12.8
水素イオン濃度（ＰＨ）	－	5.9	5.7	6.8	6.7	6.4	—	6.7	6.1	6.0	6.3	6.3	6.4	6.3
生物学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	3.2
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.9	1.5
浮遊物質量（ＳＳ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2
全窒素Ｔ－Ｎ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.6	1.5
電気伝導度（誘電率）	ms/m	16.6	17.9	11.2	9.8	15.4	—	26.4	31.9	27.1	34.6	33.1	30.4	31.4
透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	—	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
フッ素（Ｆ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム（Ｃｄ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
シアン（Ｔ－ＣＮ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
鉛（Ｐｂ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム（Ｃｒ$^{6+}$）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素（Ａｓ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
総水銀（Ｔ－Ｈｇ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀（Ｒ－Ｈｇ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.48	—	—	—	—	—	—	—
ほう素（Ｂ）	mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—

豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）水質検査　　平成２４年度

測定項目		調　整　槽												
測定を実施した月日		4/17	5/15	6/19	7/17	8/21	9/4	9/18	10/16	11/22	12/11	1/8	2/5	3/5
水温	℃	10.8	12.7	17.6	21.0	22.4	—	22.3	19.3	13.1	9.9	5.9	7.2	6.7
水素イオン濃度（ＰＨ）	－	6.49	7.02	7.50	7.20	7.52	—	7.33	7.74	7.90	7.90	7.30	7.69	7.69
生物学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/ℓ	1.4	0.8	1.2	1.4	0.6	—	0.9	0.7	0.8	2.7	2.3	2.2	4.2
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	mg/ℓ	6.0	6.0	6.4	8.5	6.6	—	7.2	7.4	7.3	7.5	7.0	5.8	6.1
浮遊物質量（ＳＳ）	mg/ℓ	2	3	5	5	2	—	3	3	2	2	2	2	1
全窒素Ｔ－Ｎ	mg/ℓ	1.8	2.0	1.6	2.1	1.9	—	1.8	2.6	3.2	2.7	5.2	5.0	3.0
電気伝導度（誘電率）	ms/m	12.42	12.70	17.26	19.70	18.67	—	18.26	17.95	17.94	20.40	16.46	14.39	13.80
透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	—	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50